

**Норми споживання
послуг централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення
для споживачів (абонентів) КП «ДОБРОБУТ»**

1. для населення

	Види благоустрою житлового фонду	Норма споживання на одну особу*, м3/місяць
1	колонка на вулиці	1,5
2	колонка (кран) в дворі	3,0
3	житлові будинки з водопроводом без ванн/душових/санвузлів	3,0
4	житлові будинки і квартири з водопроводом і каналізацією (в т.ч. з вигрібною ямою) без водонагрівачів або з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі	4,5
5	житлові будинки і квартири з водопроводом і каналізацією (в т.ч. з вигрібною ямою), з ваннами та /або душами та /або санвузлами, з газовими або електричними водонагрівачами	6,39

* У випадку, коли за адресою споживача відсутні чи незареєстровані належним чином індивідуальні прилади обліку води і в помешканні не зареєстровано жодної особи, нарахування за послуги водопостачання та водовідведення проводити на одну особу.

Якщо фактична кількість осіб більше зареєстрованої, нарахування за послуги водопостачання та водовідведення проводити за фактичною кількістю осіб, що користуються водопостачанням у помешканні.

2. Полив садів, присадибних ділянок, зелених насаджень та ін. , а також для колективного садівництва та городництва*

	Призначення	Одиниця виміру	Норма споживання на місяць, м3
1	Сади та присадибні ділянки, квітники та газони	м3 на м2 на місяць	0,12
2	Теплиці земляні	м3 на м2 на місяць	0,45
3	Теплиці стелажні зимові, парники всіх типів та утеплений ґрунт	м3 на м2 на місяць	0,18

*** Примітки**

1) Нарухування на полив проводиться з квітня по серпень включно для всіх приватних домоволодінь без лічильника води.

2) У випадку відсутності даних по площі за видами благоустрою (зелені насадження, проїзди та ін.) площу поливної території встановлюється у розмірі 4 сотки (400 м2) для кожного абонента приватного сектору, які розраховуються за об'єми водопостачання згідно норм. У разі надання абонентом технічної документації на земельну ділянку (технічного паспорта) до КП «ДОБРОБУТ» та обстеження земельної ділянки контролером КП «ДОБРОБУТ» площу поливів буде відкореговано.

3) Полив водою з мережі централізованого водопостачання дозволяється з 23-00 годин до 5-00 годин без використання шлангів, не перевищуючи норми споживання води.

В разі здійснення полива присадибних ділянок за допомогою тимчасових трубопроводів або шлангів без встановлення приладів обліку води, витрати води на полив розраховувати згідно п. 3.3 та п. 3.4 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190.

Нарахування за використаний обсяг води на полив присадибних ділянок за допомогою шлангу та без встановлення приладу обліку води визначається за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 метри за секунду та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

3. Відпускання води на ведення особистого підсобного господарства споживачам

Призначення відпускання води	Одиниця виміру	Норма споживання на місяць, м3
Корова	м3 на 1 голову на місяць	2,4
Молодняк великої рогатої худоби	м3 на 1 голову на місяць	0,9
Свиня доросла	м3 на 1 голову на місяць	0,75
Порося до 4-х місяців	м3 на 1 голову на місяць	0,45
Кінь	м3 на 1 голову на місяць	2,4

4. Для інших споживачів

№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Середньодобова витрати води, л/добу на одиницю виміру	Тривалість водорозбору, годин
1	2	3	4	5
1	Гуртожитки, готелі, пансіонати і мотелі	1 мешканець	120	24
2	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: - із загальними ваннами та душами; - інфекційні	1 ліжко - « -	120 240	24 24
3	Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: - із загальними душами - із душами/ваннами при всіх житлових кімнатах	1 ліжко - « -	130 150	24 24

№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Середньодобова витрати води, л/добу на одиницю виміру	Тривалість водорозбору, годин
1	2	3	4	5
4	Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси:	1 місце	60	24
5	Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати - із денним перебуванням дітей: - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; - із цілодобовим перебуванням дітей: - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями;	1 дитина - « - - « - - « -	40 80 60 120	10 10 24 24
6	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах	1 учень (студент і 1 викладач)	20	8
7	Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали (автостанції) тощо	1 працівник	15	8
8	Підприємства загального харчування: без приготування їжі - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі	1 посадочне місце - « -	10 12	8 8
9	Крамниці: - продовольчі - промтоварні	1 робітник в зміну або 20 м² торгового залу	250 200	8 8
10	Поліклініки та амбулаторії	1 працівник у зміну	30	10
11	Аптеки - торговельний зал і допоміжні приміщення - лабораторія приготування ліків	1 працівник - « -	30 310	12 12
12	Перукарні	1 робоче місце в зміну	56	12
13	Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади:			

№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Середньодобові витрати води, л/добу на одиницю виміру	Тривалість водорозбору, годин
1	2	3	4	5
	- для глядачів	1 чол.	8	4
	- для артистів	- « -	40	8
14	Стадіони і спортзали: - для глядачів - для фізкультурників	1 місце 1 чол.	3 50	4 11
15	Басейни: - поповнення басейну	% від ємкості	10	8
16	Лазні: - для миття в мильній з полосканням в душах - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур - духова кабіна - ванна кабіна	1 відвідувач - « - - « - - « -	180 290 360 540	3 3 3 3
17	Пральні: - не механізовані; - механізовані	1 кг сухої білизни - « -	40 75	- -
18	Виробничі цехи:	1 працівник в зміну	25	8
19	Душові в побутових приміщеннях підприємств	1 духова сітка у зміну	500	-

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.